

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBA KERÜL

KÖZCSATORNÁK MŰSZAKI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Budapest, 2014.12.02. / 4 példányban.

vízgyűjtőterület: 30

A vizsgálat tárgya:

**Budapest, II. ker. Húvösvölgyi út, Kelemen László utca
csapadékvíz elvezetés**

A kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyek:

Vízjogi létesítési engedély száma, kelte: -

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. építési hozzájárulásának száma, kelte:

735/2012. ÉIG; 2012.10.26.

Építés befejezését közlő levél dátuma: 2014.10.30. (Dokumentáció érkezett: 2014.11.21.)

Átadás-átvételi eljárás kezdete: 2014.12.02.

Átadás-átvételi eljárás befejezése: azonos a jelen jegyzőkönyv keltezésével

Üzembe helyezés időpontja: 2014.12.02.

Vállalt garancia időtartama: 1 év

Vizsgált szakasz:

1. II. **Húvösvölgyi út**
(Kelemen László utca kereszteződés)
elválasztott csapadékvíz

2. II. **Kelemen László utca**
(1. sz. előtt)
egyesített

A vizsgálati eljárás résztvevői:

Útkezelő képviselő: BKK Zrt.

Beruházó (bonyolító) képviselő: KÉREI ZSOLT IRÓDAVEZETŐ

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. képviselő:

**Mező Ferenc, Tóth Attila
Szemes Béla, Bartók Klára**

Megbízó / Építtető képviselő: DR. LÁNG ZSOLT POLGÁRMESTER

Kivitelező képviselő:

Troszt László

A csatornaépítés jellege: beruházás

A beruházás résztvevőinek adatai:

Beruházó neve: Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
címe: 1024. Jp. TECHWART L. I.
műszaki ellenőre neve: PRO-CONSULT KIVIT. TERV. ÉS
MÉRŐK KÖZG. KFT.

Megbízó (építtető) neve: BUDAPEST FŐV. II. KER. ÖNKORM.
címe: 1024. Jp. TECHWART L. I.
műszaki ellenőre neve: PRO-CONSULT KIVIT. TERV. ÉS
MÉRŐK KÖZG. KFT.

Kivitelező neve: VIANOVA 87 Közmű-és Útépítő Zrt.
címe: 1215 Budapest, Vasas utca 65-67.
felelős projektvezető neve: Troszt László

Tervező neve: Multi Ipari Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.
címe: 1037 Budapest, Laborc u.2/A. sz.

1.	Vizsgálati anyag	1 pld.
2.	Geodéziai kiértékelés	- pld.
3.	Levelezési anyag	- pld.
4.	Vízjogi létesítési engedély	- pld.
5.	Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. építési hozzájárulása	1 pld.
6.	Munkakezdés bejelentés	1 pld.
7.	Készrejelentés	1 pld.
8.	Engedélyezési helyszínrajz (pecsételt)	1 pld.
9.	Engedélyezési hossz-szelvény	- pld.
10.	Megvalósulási helyszínrajz	1 pld.
11.	Megvalósulási hossz-szelvény	- pld.
12.	Bontási terv	- pld.
13.	Geodéziai bemérési helyszínrajz	1 pld.
14.	Beépített anyagok minőségi bizonylatai	1 pld.
15.	Ágyazati és földviasszatöltési tömörségi bizonylatok	- pld.
16.	Építési napló másolata	1 pld.
17.	Nyomáspróba jegyzőkönyv	- pld.
18.	Ingatlanulajdonosok névjegyzéke	- pld.
19.	HBCS bemérések vázlatrajzai	- pld.
20.	Talajvíz, rétegvíz közcsatornába való bevezetésének engedélye	- pld.
21.	Talajvíz mennyiségét igazoló nyilvántartás másolata	- pld.
22.	Műtárgyrajz	- pld.

Leltári adatok:

1. **Vizsgált szakasz** utcakód: / befogadó kód:
szelvénytípus:

II. Hűvösvölgyi út

átvételi határok: **Kelemen László utca kereszteződés**
csatorna rendszere: **elválasztott csapadékvíz**

	alak:	méret:	anyag:	hossz:	db:
víznyelő bekötővezeték	kör	40	KG-PVC	4,30	1
víznyelő bekötővezeték	kör	30	KG-PVC	21,30	2
víznyelő akna		48x48	b	1,65	2
tisztító akna			b	1,53	1

2. Vizsgált szakasz

utcakód:

/

befogadó kód:

szelvényszám:

II.

Kelemen László utca

átvételi határok:

1. sz. előtt

csatorna rendszere:

egyesített

	alak:	méret:	anyag:	hossz:	db:
víznyelő bekötővezeték	kör	30	KG-PVC	2,50	1
víznyelő akna		48x48	b	1,40	1

Nyilatkozatok:

Útkezelő nyilatkozata:

Kivitelező nyilatkozata:

Tárgyi munkát a rendelkezésünkre bocsátott terveknek, jóváhagyásoknak, módosításoknak és a leltári adatoknak megfelelően, az érvényben lévő előírások szerint azt megbízónk részére átadjuk. Megvalósulási dokumentációkat átadtuk.

Beruházó nyilatkozata:

Beruházó tudomásul veszi, hogy az FCSM Zrt. nem tudja az önerős formában megvalósult közcsonak (víznyelők) tulajdonjogát átvenni, ezért a szerződés tárgyát képező közcsonak (víznyelőket) Beruházónak Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) tulajdonába kell átadnia. (A víznyelők üzemeltetéséről változatlanul az FCSM Zrt. fog gondoskodni).

Beruházó vállalja, hogy az elkészült közcsonak (víznyelők) tulajdonjogának Fővárosi Önkormányzat részére történő átadását a műszaki vizsgálati jegyzőkönyv FCSM Zrt., mint üzemeltető részéről történt sikeres lezárását követően 30 napon belül kezdeményezni fogja.

Beruházás nettó összege: 1854.700.-

aláírás, p.h.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. nyilatkozata:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. tárgyi víznyelő bekötővezetékeket bűvár vizsgálatral ellenőrizte.

Az útvíztelenítő művek üzemeltetésre alkalmasak.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. felhívja a figyelmét Tulajdonosnak, hogy a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM sz. rendeletben előírt kötelező alkalmassági idő alatt a létesítményben keletkező – kivitelezésre visszavezethető - mindennemű anyagi és erkölcsi felelősséget kivitelezőre, illetve annak jogutódjára hárítson.

K. m. f. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Beruházási Osztály
Műszaki Ellenőrzési Csoport

.....
Beruházó

.....
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

.....
Útkezelő

.....
Kivitelező