



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA

III. KERÜLETI HIVATALA  
KÖZLEKEDÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

Ügyiratszám: **BP-03/40401580-9/2019.** Tárgy: Budapest II. és XII. kerület, Buda Palota mellett tervezett, a Széll Kálmán tér és a Krisztina körút közötti műtárgy (gyalogos átjáró) kiviteli terv jóváhagyása.

Válaszlevelükben kérjük, hivatkozzanak iktatószámunkra

Engedélyes: **Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft.**  
(1013 Budapest, Döbrentei utca 2.)

Ügyintéző: Szilágyi – Frikker Ágnes Hiv. szám: FŐMTERV Zrt., 31/13/2019.10.28., Bertalan Csaba, 2019.10.28.

Telefon: +36 (1) 473-3529

E-mail: szilagyi-frikker.agnes@bfkh.gov.hu Melléklet: –

**HATÁROZAT**

Az **Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft.** (1013 Budapest, Döbrentei utca 2.) – mint **Engedélykérő** – meghatalmazása alapján a **FŐMTERV Zrt.** (1024 Budapest, Lövház utca 37.) – mint **Tervező** – 2019. október 29-én **Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Ütügyi Osztályhoz** (továbbiakban: BFKH III. KH Ütügyi Osztály) érkezett kérelmére a következő döntést hoztam:

**Budapest II. és XII. kerület, Buda Palota mellett tervezett,  
a Széll Kálmán tér és a Krisztina körút közötti műtárgy (gyalogos átjáró)**

**kiviteli terveit jóváhagyom.**

**Ezen engedély a véglegessé válását követően 5 évig érvényes.**

Engedélyes: **Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft.**  
(1013 Budapest, Döbrentei utca 2.)

**A jóváhagyásra kerülő, műtárgyra vonatkozó tervlapok:**

1. **Általános terv**  
(tervszám: 31.17.072, rajzsám: 09-R-001-07)
2. **Támfalak vasbeton terve**  
(tervszám: 31.17.072, rajzsám: 01-R-002-07)
3. **I. Lépcső vasbeton terve**  
(tervszám: 31.17.072, rajzsám: 09-R-003-07)
4. **II. Lépcső vasbeton terve**  
(tervszám: 31.17.072, rajzsám: 09-R-004-07)
5. **Bélésfal vasbeton terve**  
(tervszám: 31.17.072, rajzsám: 09-R-005-07)

Ütügyi Osztály

6. Cölöpök vasbeton terve  
(tervszám: 31.17.072, rajzsám: 09-R-006-07)
7. Födém vasbeton terv - I. ütem  
(tervszám: 31.17.072, rajzsám: 09-R-007-07)
8. Födém vasbeton terv - II. ütem  
(tervszám: 31.17.072, rajzsám: 09-R-008-07)
9. Alaplemez vasalási terve  
(tervszám: 31.17.072, rajzsám: 09-R-009-07)
10. Mellvédek vasbeton terve  
(tervszám: 31.17.072, rajzsám: 09-R-010-07)
11. Cölöpösszefogó vasbeton terve  
(tervszám: 31.17.072, rajzsám: 09-R-011-07)
12. Kitézési terv  
(tervszám: 31.17.072, rajzsám: 09-R-012-07)

**A kiviteli terv jóváhagyási eljárás alapjául szolgáló tervdokumentáció és iratok:**

1. A Tervező részéről Bertalan Csaba által 2019. október 21-én kelt, 31.17.072. tervszámmal készített „Széll Kálmán tér és a Krisztina körút közötti szintbeni átjáró kialakítása” megnevezésű kiviteli tervdokumentáció.
2. A kérelem mellékleteként benyújtott és a hiánypótlás teljesítésekor megküldött iratanyag (közmu-üzemeltetói nyilatkozatok, közútkezelői, műtárgykezelői kezelői hozzájárulások stb.).

**Előírások:**

A kiviteli terv jóváhagyási eljárás során az alábbiakban felsorolt kezelők **kikötéssel** vagy **kikötés nélkül** járultak hozzá az útépitési engedély megadásához (ezen hozzájárulásokat nem foglaltuk a határozatba, az iratanyag részéért képezik):

Nyilatkozó szervezet	Nyilatkozat jellege	Nyilatkozat kelte	Nyilatkozat száma
Budapest Közút Zrt. Út, Híd, Műtárgy Igazgatóság Közútkezelői Osztály	közútkezelői hozzájárulás <b>kikötéssel</b>	2019.06.17.	41/1733-5/2019
Budapest Közút Zrt. Út, Híd, Műtárgy Igazgatóság Híd, Műtárgy Osztály	híd- műtárgy kezelői hozzájárulás <b>kikötéssel</b>	2019.04.29. 2019.12.04.	412/839/2019/1964-2 412/839/2019/1964-4
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság Műszaki Osztály	közútkezelői- és útüzemeltetési hozzájárulás <b>kikötéssel</b>	2019.05.31.	XII/236-13/2019
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Jegyző	közútkezelői hozzájárulás <b>kikötéssel</b>	2019.06.06.	V-5418/4/2019.

1. **Jelen kiviteli terv jóváhagyó határozat a határozat számával záradékolt termmelléklettel és az építési engedély határozattal együtt érvényes.**
2. A műtárgy építését a Tervező részéről Bertalan Csaba által 2019. október 21-én készített „Széll Kálmán tér és a Krisztina körút közötti szintbeni átjáró kialakítása” megnevezésű, 31.17.072 tervszámú, kiviteli tervdokumentáció és a jelen engedélyben szereplő további előírások szerint kell megvalósítani.
3. A Budapest Közút Zrt. Út, Híd, Műtárgy Igazgatóság Közútkezelői Osztály 2019. június 17-én kelt, 41/1733-2/2019 számú közútkezelői hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

4. A Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság Műszaki Osztály 2019. május 31-én kelt, XII/236-13/2019. számú közútkezelői- és üzemeltetői hozzájárulásában maradéktalanul be kell tartani.
5. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Jegyzője 2019. június 6-án kelt, V-5418/4/2019. számú közútkezelői hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
6. A Budapest Közút Zrt. Út, Híd, Műtárgy Igazgatóság Híd, Műtárgy Osztály 2019. április 29-én kelt, 412/839/2019/1964-2 és 2019. december 4-én kelt, 412/839/2019/1964-4 számú híd-műtárgykezelői hozzájárulásokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
7. A Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság 2019. február 25-én kelt, 46/1218-2/2019 számú forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
8. A kiviteli terv jóváhagyása az engedélyest nem mentesíti az egyéb, az építési engedélyben és jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésének kötelezettsége, illetve a tervezőt és a kivitelezőt az egyéb jogszabályban rögzített felelőssége alól.
9. Maradéktalanul be kell tartani Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Útügyi Osztály által kiadott BP-03/40401311-28/2019. számú határozatában előírtakat.
10. A kivitelezés megkezdése előtt a híd adatait egyeztetni, illetve az általános terv és a kitűzési tervben megadott koordináták által meghatározott nyílásméreték azonosságát ellenőrizni kell.
11. A kivitelezés megkezdése előtt az érintett közművek kiváltását, védelembe helyezését az illetékes szakhatóságok, közmű- és útkezelők előírásainak figyelembevételével készített szakági kiviteli tervek alapján, a szükséges engedélyek birtokában el kell végezni. A közművekkel kapcsolatos munkavégzésre csak a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzését követően, az üzemeltetők által előírt szakfelügyelet mellett kerülhet sor.
12. A kivitelezés során be kell tartani, illetve a terveken át kell javítani a Budapest Közút Zrt. kezelői nyilatkozatainak előírásait.
13. A munkafolyamatok megkezdése előtt, a megfelelőség biztosításához a vasbeton szerkezetekre technológiai utasítást, mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet kell készíteni az e-UT 07.02.11 számú útügyi műszaki előírás 1.2. pontjának megfelelően. Az ezekben szereplő mérési előírásokat a kivitelezés időtartama alatt, valamint az elkészült szerkezeteken be kell tartani, dokumentálni és az eredményeket a megvalósulási tervhez csatolni kell.
14. Az egyes szerkezeti elemek betonminőségét az e-UT 07.01.14 útügyi műszaki előírásban foglaltak szerint kell kivitelezni. A betonminőségek esetében a kitéti osztályt, konzisztenciát az előírás szerinti jelölésekkel kell feltüntetni.
15. A beépített építési termékek műszaki jellemzőinek és megfelelőség igazolásának együttesen meg kell felelnie az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendelet, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásainak.
16. Minősítő vizsgálatokat és méréseket csak akkreditációval rendelkező szervezet, az építéssel kapcsolatos szakértői tevékenységet csak a Magyar Mérnöki Kamara Szakági, Szakértői Névjegyzékébe felvett szakértő végezhet.

17. A műtárgy építése alatti forgalom terelése csak a közútkezelővel egyeztetve, a közútkezelő által jóváhagyott forgalomterelési terv alapján végezhető.
18. Jelen jóváhagyás nem vonatkozik az építési segédszerkezetekre, melyek terveit és erőtani számítását el kell készíteni és a független mérnökkel jóvá kell hagyatni.
19. A kivitelezés megkezdése előtt, meg kell küldeni a Kivitelező írásos nyilatkozatát a BFKH III. KH Ütügyi Osztálynak, hogy a tervező által készített, erőtanilag igazolt építési technológia szerint vállalja a műtárgy megépítését. Meg kell küldeni az acélgyűrűk elhelyezésére vonatkozó Technológiai Utasítást külön kitérve arra, hogy az acélgyűrűkkel bővített cölöpmatűrák elhelyezését milyen függőleges irányú pontossággal garantálja. Eltérő építési technológia választása esetén tervezői statikai számítás és nyilatkozat benyújtása szükséges az építési állapot erőtani megfelelőségének igazolására.
20. A híd alapozását fúrt cölöpök alkotják. A cölöpözés kezdetétől – művezetés keretében, folyamatosan - geotechnikus szakértő vizsgálja, és határozza meg a tényleges talajviszonyokat, és ennek megfelelően az esetleg szükséges változtatásokat.
21. Az elkészült cölöpök folytonosságát integritásvizsgálattal ellenőrizni kell.
22. A munkagödörök földvisszatöltése jól tömöríthető szemcsés anyagból készüljön. Az alépitményi szerkezet és a háttöltés kivitelezésekor be kell tartani a geotechnikai terv, illetve a műszaki leírás előírásait.
23. A háttöltéseket az e-UT 06.02.11 útügyi műszaki előírás 6.2.4.1. pontja szerint  $Tr = 96\%$ -ra kell tömöríteni.
24. Az általános terv „I” metszetén nincs jelölve, és más tervrészleteken sincs kidolgozva a hídszerkezet és az épület közötti távolság, csatlakozás, dilatáció, vízelvezetés. Ezeket a munkafolyamatok előtt meg kell tervezni, kidolgozni, részletrajzon ábrázolni, és a megvalósulási tervdokumentációba beilleszteni.
25. A műszaki leírásban:
  - a) Részletesen ki kell térni a három különálló cölöp és az épület közötti rész kialakítására, a bontás és különösen a feltöltés technológiájára.
  - b) Egyértelműsíteni kell, a csatlakozó cölöpös támfalak építési technológiáját, szerepeltetve többek között a cölöpök visszabontására és a cölöpösszefogók építésére vonatkozó tervezői iránymutatásokat. Külön kell kitérni a műtárgy különböző oldalainál meglévő különböző jellegű kialakítások technológiájára.
26. A hídon alkalmazandó egyéb acél tartozékok, tüzihorganyzott, vagy annál jobb minőségű kivitelben készüljenek.
27. A hídon mérőpontokat kell létesíteni az e-UT 08.01.25 számú útügyi műszaki előírásban foglaltaknak megfelelően.
28. A villámvédelmi műszaki leírást kiegészíteni, a villamos tervezői nyilatkozatot pótolni kell, és csatolni a megvalósulási tervekhez.
29. Az elkészült villámvédelem és védőföldelés megfelelőségét EV mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni, a forgalomba helyezést megelőzően.

30. A jelen határozatomban foglalt előírásoknak a kiviteli tervdokumentáció minden példányán való átvezetéséért az építető vagy megbízottja a felelős. A jóváhagyási záradékot az Építetőnek és a Tervezőnek a jelen határozat mellékleteként visszaküldött kiviteli tervekre rávezettem.
31. A szükséges termódosításokat a kivitelezés előtt a független mérnökkel jóvá kell hagyatni és a megvalósulási tervek közé kell csatolni.
32. A megvalósuló létesítmény csak a Hatóság engedélyével helyezhető forgalomba. A forgalomba helyezési engedélyt annak tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal meg kell kérni. A kérelemhez mellékelni kell a 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet 18. §. (6) bekezdésben felsoroltakat.

#### **Közművek és egyéb szolgáltatók előírásai**

Az útépitési engedélyezési eljárás során az alábbiakban felsorolt közműszolgáltatók **kikötés nélkül** vagy **kikötéssel** hozzájárultak az útépitési engedély megadásához (ezen hozzájárulásokat nem foglaltuk a határozatba, azok az iratanyag részét képezik):

A műtárgyépítésre vonatkozó nyilatkozatok:

	Nyilatkozó szervezet	Nyilatkozat jellege	Nyilatkozat kelte	Nyilatkozat száma
1.	E-KÖZMŰ	közmű nyilatkozatok	2019.02.21.	295473390

#### **Egyéb előírások:**

A határozat csak véglegessé válását követően, a mellékelt nyilatkozatokban foglalt kikötésekkel, a határozat számával záradékolt engedélyezési tervvel, a munkavégzéshez szükséges közútkezelői, szakhatósági hozzájárulásokban és a közmű-, illetve az egyéb szolgáltatók nyilatkozataiban foglaltakkal együtt érvényes.

Engedélyes köteles a kivitelezés megkezdésének időpontját a BFKH III. KH Ütügyi Osztálynak bejelenteni, a munka ütemezését egyeztetni az érintett tulajdonosokkal, kezelőkkel, üzemeltetőkkel, valamint a Budapest Közút Zrt.-től és a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal illetékes irodájától a munkakezdési közútkezelői hozzájárulást megkérni, amelyhez be kell szereznie az ideiglenes forgalmi rendre vonatkozó forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást.

Engedélyem idegen területek igénybevételére nem jogosít, és az Engedélyest nem mentesíti az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési, illetve adatszolgáltatási kötelezettsége alól, illetve az építkezéssel kapcsolatban támasztható polgári jogi igényt nem dönti el.

Az Engedélyes személyében beállott változást fenti számra hivatkozással Engedélyes köteles bejelenteni a BFKH III. KH Ütügyi Osztálynak. Az engedélyben foglalt jogok és kötelezettségek az Engedélyest vagy jogutódját illetik meg.

A környező ingatlanok közúti- és gyalogos megközelítési lehetőségét az építés teljes időtartama alatt folyamatosan, majd azt követően is biztosítani kell.

Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az építési területről sár, iszap az egyéb burkolt felületre ne kerülhessen. Amennyiben sárfelhordás történik köteles annak azonnali eltávolításáról és a soron kívüli letisztításról gondoskodni.

Amennyiben az engedélyezett tervek módosítása szükséges Engedélyes köteles a módosított terveket 3 példányban, a módosítás okát is részletező műszaki leírással és a megfelelő hozzájárulásokkal együtt, a módosított tervek szerint végrehajtandó munkálatok megkezdése előtt engedélyezésre a BFKH III. KH Ütügyi Osztályra megküldeni.

**Az engedély esetleges átruházásához, szükségszerű meghosszabbításához a BFKH III. KH Ütügyi Osztálytól engedélyt kell kérni. A tervmódosítás, engedély-átruházás és az érvényességi idő meghosszabbítása díjköteles.**

Amennyiben az építési tevékenységhez műszaki ellenőrt kell megbízni, akkor a kivitelezés megkezdésekor a megbízott építési műszaki ellenőr személyét a BFKH III. KH Ütügyi Osztálynak be kell jelenteni. A kivitelezési munkák során építési naplót kell vezetni.

**Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a forgalomba helyezéshez hatósági engedély szükséges, melyet a forgalomba helyezés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal az Engedélyes köteles BFKH III. KH Ütügyi Osztálytól megkérni.**

**A kérelemhez csatolni kell 1-1 példányban – de legkésőbb a kérelem alapján összehívott helyszíni szemlén kell átadni a következő dokumentumokat:**

- 1. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyvet (melynek tartalmaznia kell az érintett szervek és közmű-üzemeltetők nyilatkozatait),**
- 2. az elkészült létesítmény tényleges állapotát rögzítő megvalósulási tervdokumentációt,**
- 3. a megvilágítás megfelelőségének igazolását,**
- 4. a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy az építmény a jóváhagyott terveknek megfelelően épült meg,**
- 5. az építető nyilatkozatát arról, hogy a létesítmény a kijelölési engedélynek megfelelően valósult meg,**
- 6. valamint a műszaki ellenőr összefoglaló értékelését a kivitelezési munkákról.**

Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy a hatósági döntésben megállapított kötelezettség önhibából történő megszegése esetén eljárási bírság szabható ki, amelynek legmagasabb összege természetes személy esetén 500.000.-Ft, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén 1.000.000.- Ft.

Felhívom az Engedélyes figyelmét továbbá arra, hogy a közlekedési hatóság az engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő útépités, útmegszüntetés, elbontás esetén, illetve az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén az építetőt határozattal bírság megfizetésére kötelezheti. A bírság mértéke:

- a) az engedély nélküli útépités esetén az ügyi hatósági eljárásért fizetendő díj tízszereséig, engedélytől eltérő építés esetén ötszöröséig,
- b) az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén a forgalomba helyezés eljárási díj ötszöröséig terjedhet.

A bírság ismételten kiszabható.

Ezen határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalának (1138 Budapest, Váci út 188.) címzett, de a BFKH III. KH Ütügyi Osztályhoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezési eljárás a hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet alapján díjköteles.

**A fellebbezési díj összege az eljárási díj 50%-a, azaz 95.800.- Ft, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett MAK Budapest 10032000-00290713-38100004 számú számlára kell befizetni, vagy átutalni. A feladóvevény másolatát, vagy az átutalás megtörténtének igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.**

Amennyiben a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezés nem történik, a határozat véglegessé és végrehajthatóvá válik. Erről az Engedélyest a véglegessé vált és záradékos tervdokumentáció, valamint a véglegessé vált határozat 1 pld-ának megküldésével értesítem.

## INDOKOLÁS

Az **Engedélykérő** meghatalmazása alapján eljáró **Tervező** 2019. október 28-án kelt, 31/13/2019.10.28. iktatószámú kérelmére a tárgyi műtárgy kiviteli terv jóváhagyása ügyében hatósági eljárás indult a BFKH III. KH Ütügyi Osztályon.

A kérelem mellékleteként, illetve a hiánypótlás során a Tervező által 2019. október 21-én készített, „Széll Kálmán tér és a Krisztina körút közötti szintbeni átjáró kialakítása” megnevezésű tervdokumentációt, a Budapest Közút Zrt. Út, Híd, Műtárgy Igazgatóság Közútkezelői Osztály közútkezelői, a Budapest Közút Zrt. Út, Híd, Műtárgy Igazgatóság Híd, Műtárgy Osztály híd- műtárgy kezelői, Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság Műszaki Osztály közútkezelői- és üzemeltetői, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Jegyzője közútkezelői hozzájárulását nyújtották be, melyek a kiviteli terv jóváhagyási eljárás alapjaként szolgáltak.

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) bekezdés a) pont alapján a tervező tervezési jogosultságát a névjegyzéket vezető szerv által működtetett elektronikus névjegyzékből közvetlenül ellenőriztem és megállapítottam, hogy Bertalan Csaba (kamarai szám: 01-12505) jogosultsági körén belül (jogosultsági kód: HT) készítette el a tervdokumentációt.

### A tervezett állapot ismertetése:

A beruházás során Budapest II. és XII. kerület határán, a Buda Palota felújításához kapcsolódóan tervezett gyalogos átjáró műtárgy az épület alsó szintjének elérése mellett, közvetlen gyalogos kapcsolatot biztosít a Széll Kálmán tér és a Krisztina körút között. A Sándy Gyula köz (korábban: Csaba utca) átépítésénél a jelenlegi gyalogos funkciók is megmaradnak. A műtárgy hídstruktúráján kívüli részeket támfalakkal határolt átjáró épül, amely a Buda Palota megközelíthetőségét és a gyalogos kapcsolatokat biztosítja.

A benyújtott kérelem átvizsgálását követően 2019. november 5-től 2019. november 21-ig hirdetményben értesítettem az érintetteket az eljárás megindulásáról, a 2019. október 31-én kelt, BP-03/40401580-4/2019. ügyiratszámú végzésemben 2019. december 23-i határral függő hatályú határozatot hoztam.

Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. számú mellékletének 17.c) pont alapján megállapított, összesen 191.600,- Ft (azaz egyszázkilencvenegyezer-hatszáz forint) eljárási díjat 2019. szeptember 11-én befizették Budapest Főváros Kormányhivatala Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299592-00000000 számú keretszámlájára.

A rendelkező részben tett további kikötések az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 13-15. §-án, 17-18. § -án, 28-29. §-án, a Kkt. végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 30. § (2) bekezdésén, az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről szóló 191/2009. Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, 16. § (1) bekezdésén, 24. § (1) bekezdésén, a Kkt. 29. § (7) bekezdésén, 29/A. §-án és 29/B. § (1) bekezdésén, a vonatkozó útügyi műszaki előírásokon alapulnak.

A kikötéseket nem tartalmazó, hozzájáruló nyilatkozatok, továbbá a kezelői, üzemeltetői nyilatkozatok az Engedélyes rendelkezésére állnak, azok az iratanyag részét képezik, nem kerülnek csatolásra.

Jelen jóváhagyás a teljes műtárgy közúti hatósági jóváhagyás kötelező szerkezeti elemeire vonatkozik. A további szerkezetek jóváhagyása nem a BFKH III. KH Ütügyi Osztály hatásköre.

A kivitelezéssel kapcsolatos előírásokat az e-UT 07.02.11. számú útügyi műszaki előírás alapján írtam elő.

Az építési műszaki ellenőri tevékenységet, és az építési napló vezetését az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. § és 24. § alapján írtam elő.

Az engedélyezett közlekedési létesítmények forgalomba helyezési kötelezettségéről az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. és 18 §-ai alapján rendelkeztem.

Az engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő útépités, útmegszüntetés, elbontás illetve az engedély nélküli forgalomba helyezés jogkövetkezményeiről a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) 29/A. § (1) és (3) bekezdései alapján adtam tájékoztatást.

A hatósági döntésben megállapított kötelezettség önhibából történő megszegése esetén eljárási bírság kiszabásának lehetőségét az Ákr. 77. § (1) bekezdése, annak legmagasabb összegét a 77. § (2) bekezdése írja elő.

**A rendelkező részben előírtak betartásával a terv kielégíti az érvényben lévő útügyi műszaki előírásokat és kivitelezésre alkalmas.**

**Fentiekre tekintettel, a rendelkező részben foglaltak szerint a Széll Kálmán tér és a Krisztina körút közötti szintbeni átjáró kialakítására vonatkozó kiviteli terveket jóváhagytam.**

A BFKH III. Kerületi Hivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály Útügyi Osztály a határozatát az ügyintézési határidőn belül hozta meg.

Jelen határozatomat a közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény 29. § (7) bekezdése, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdés, a 43. § (1) bekezdés és a 44. § (a) pontja, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazás, valamint az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet előírásai alapján adtam ki.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja alapján biztosítottam. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §, a módjáról a 113. § (1) bekezdés b) pontja értelmében adtam tájékoztatást.

Budapest, *Dátum az elektronikus aláírás szerint.*

Simon Józsefné hivatalvezető megbízásából

Balassa Bálint  
osztályvezető

Kapják:

Engedélykérő, Tervező, kezelők, tulajdonosok:

1.	Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft.	1013	Budapest	Döbrentei u. 2.	25569751
2.	FÖMTERV Mérnöki Tervező Zrt.	1024	Budapest	Lövőház u. 37.	13842217
3.	Budapest Közút Zrt. Út, Hid, Műtárgy Igazgatóság Műtárgy Osztály	1115	Budapest	Bánk bán u. 8-12.	23501894
4.	Irattár				





BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA

III. KERÜLETI HIVATALA  
KÖZLEKEDÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

Ügyiratszám: **BP-03/40400062-1/2020.**  
Válaszlevelükben kérjük, hivatkozzanak  
iktatószámunkra

Tárgy: Budapest II. és XII. kerület, Buda  
Palota mellett tervezett, a Széll  
Kálmán tér és a Krisztina körút  
közötti műtárgy (gyalogos átjáró)  
kiviteli terv jóváhagyása.



**Értesítés véglegessé válásról.**

Ügyintéző: Szilágyi – Frikker Ágnes  
Telefon: +36 (1) 473-3529  
E-mail: szilagyi-frikker.agnes@bfkh.gov.hu

Hiv. szám: FÓMTERV Zrt., 31/13/2019.10.28.,  
Bertalan Csaba, 2019.10.28.  
Melléklet: 1 pld. záradékolt határozat  
2 pld. záradékolt tervdokumentáció

**Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft.**

**Budapest**

Döbrentei utca 2.  
1013

**Tisztelt Címzett!**

Értesítem, hogy a **BP-03/40401580-9/2019. számú**, 2019. december 17-én kelt **határozat**, melyben a tárgyi kiviteli terveket jóváhagytam – a jogszabályi rendelkezések alapján – 2020. január 21-én **véglegessé vált**.

Fentieknek megfelelően a **BP-03/40401580-9/2019. számú** „véglegessé vált” záradékkal ellátott **határozat 1 pld-át, valamint a jóváhagyott tervek 2 pld-át jelen levelemhez csatoltan megküldöm.**

Budapest, *Dátum az elektronikus aláírás szerint.*

Simon Józsefné hivatalvezető megbízásából

Balassa Bálint  
osztályvezető

Kapják:

1.	Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft. (melléklettel)	1013	Budapest	Döbrentei u. 2.	25569751
2.	FÓMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (tájékoztatásul)	1024	Budapest	Lövőház u. 37.	13842217
3.	Irattár				

Ütügyi Osztály

