

IND.: 2035  
ÉRK: 2100  
Km: 26  
TAU: 2140



Hálózat

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.  
Gázhálózat üzemirányítási osztály  
1101 Budapest, Salgótarjáni u. 45.

Üzemzavaros (ömlés) munkalap  
melléklete

Napló sorszáma: 3499

Bejelentés száma: .....

Munkalap száma: .....

Munkavégző: Ügyeleti üzemegység

Kiállítva: 20 23 09 hó 14 nap

Bejelentés tárgya: Pince g3

MEGRENDELŐ

Név: Nagy Krisztián  
Cím: 11. Kuvucsegyi u. 21/b  
Tel.: 06-304325919

FEHASZNÁLÓ

Név: .....  
Cím: .....  
Tel.: .....

Munka átvételének ideje: 2027 Kérkezés ideje: 2100 Távozás ideje: 2140

Szerelői jelentés:

~~Pince g3 üzemeltetése ellenőrzése~~

A pince címen a pincei okopucréter  
több helyen tömörítetlen. Ezért az  
épületet kizárva a gázfogyasztásból  
Kellő idővel pincei bedolgozás szükséges  
Kü: Enterituc

19 elzár nem zár. Csere szükséges

Helyszínen készült fényképek száma: 3 db

A vezeték(ek)et és a készülék(ek)et az MSZ 11413 szerint 12 mbar nyomáson ellenőriztem, tömör,  
jogi zár elhelyezve

20 23 09 hó 14 nap

Szerelő: Kuvucsegyi Krisztián Művezető: .....

A munkalapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a munka elvégzését igazolom.  
A munkalap egy példányát átvettem.

20 23 09 hó 14 nap

Felhasználó vagy Megrendelő: 11



