



Hálózat

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.
Gázhálózat üzemirányítási osztály
1101 Budapest, Salgótarjáni u. 45.

Üzemzavaros (ömlés) munkalap
melléklete

Napló sorszáma: 3108

Bejelentés száma:

Munkalap száma: 335114100

Munkavégző: Ügyeleti üzemegység

Kiállítva: 20 23 08 hó 18 nap

Bejelentés tárgya: MEGRENDELÉSRE CO ELLENŐRZÉS

MEGRENDELŐ

FEHASZNÁLÓ

Név: MAKLARI ÉVA

Név:

Cím: II. RÖMER FLORES U. 34.

Cím:

Tel.:

Tel.:

Munka átvételének ideje: 8 27

Kérkezés ideje: 10 18

Távozás ideje: 12 25

Szerelői jelentés: FENTI LÉNYEN CO ELLENŐRZÉS SORÁN
VIZSGÁLATOK NEM KÉRHETŐ. A ZENDELŐREN A
GÁZDÍSZTÓ JELZÉSÉRE. KÉPESÉNK SORÁN A FŐR
FACIAN KÖV FÉNYKÉP VÉTELENEK 0,2% GÁZOLÁS
KÉRHETŐ. EZÉRT AZ ÉPÜLETET KIRÁRTUK, KÉRTÉS ZÁRAS
KIALAKÍTTA. KKV TÁJÉKOZTATVA.
MUNKÁK VÉZETŐ A KÉNYZINEN.

ÁLLAG: DN 100 VALÓJÁRA 105, DN 100 TÖRTÉS 106

Helyszínen készült fényképek száma: KUL 8 db

A vezetéket és a készülék(ek)et az MSZ 11413 szerint mbar nyomáson ellenőriztem, tömör,
jogi zár elhelyezve

20 23 08 hó 18 nap


Szerelő: TARÓDI KUL Taródi Tibor

Művezető: Szokolai György

A munkalapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a munka elvégzését igazolom.
A munkalap egy példányát átvettem.

20 23 08 hó 18 nap

Felhasználó vagy Megrendelő: Dr. Sula Csongor



ehavo
la vasa

