

# JEGYZŐKÖNYV

## Gáz-csatlakozó vezeték állapotának felméréséről

Megrendelő: TÁRSASÁG

Közös képviselő:  Nagy Krisztián  Cím:  KK

Budapest  II.  ker.  Rókushegyi László  sz.  3. A-B

A felmérés a vezeték tömörségére, korrózió elleni védelmére, valamint más közművezetékének a gázvezeték állapotát befolyásoló állapotára terjed ki.

Az alapvezeték kivitele: hegesztett:  X  csavarozott: ..... vegyes: .....  
A felszálló vezeték kivitele: hegesztett:  X  csavarozott: ..... vegyes: .....

### Alapvezeték:

1" ..... fm  
5/4" ..... fm  
6/4" ..... fm  
2"  20  fm  
2,5"  10  fm  
3"  5  fm

### Felszálló-vezeték:

1" ..... db  
5/4" ..... db  
6/4"  8  db  
2" ..... db  
2,5" ..... db  
3" ..... db

Gázmérők száma : Lakossági (6 m³/h-ig):  32  db  
Ipari (10 m³/h felett): ..... db

Egyéb megjegyzés:  Gázvezeték tömörségére EPH mérővel vizsgált

### Megállapítások:

#### Tömörtelenségek:

#### Hiányosságok:

..... db	....."-os	hosszcsavar tömörtelen	..... db	....."-os	alapvezeték védőcsőve nincs elhelyezve
..... db	....."-os	hosszcsavar tömörtelen	..... db	....."-os	Felszálló-vezeték védőcsőve nincs elhelyezve
.....	....."-os		..... db	....."-os	függesztő bilincs pótlása
.....	....."-os		..... db	....."-os	csőbilincs pótlása
			..... db	....."-os	csőbilincs alatt lévő szigetelés pótlása
			..... fm	....."-os	Vezetékszakasz alap és fedőmázolása

- gázvezeték elhelyezkedése: szabályos  X  szabálytalan .....

Megjegyzés : .....

- egyéb közművek műszaki állapota: megfelelő ☒ nem megfelelő: .....

Megjegyzés : .....

- gázvezeték pincai környezete: megfelelő ☒ nem megfelelő: .....

- gázvezeték műszaki állapota: jó ☒ közepes: ..... ROSSZ: .....

- szivárgás vizsgálati eredménye: tömör: ..... tömörtelen: ☒

**Az időszakos felmérés megállapítása a csatlakozó vezeték további üzemeltetésre való alkalmasságáról:**

megfelelő: .....

feltétellel megfelel: .....

nem megfelelő: ☒

Megjegyzés:

csatlakozó vezeték további üzemeltetése alkalmatlan,  
szivárgásos pincai környezete, EPH  
pótlás

**A vizsgálathoz használt műszerek:**

**VÖLGAS GM-6 tip.** Gázszivárgás kereső műszer

Gyártási száma: No: 16/203 CH4

Kalibrálva: 2016.02.18: 2023.07.

**VÖLGAS GM-tip.** Gázszivárgás kereső műszer

Gyártási száma: No: 08/0101. CH4/CO

Kalibrálva: 2018.04.23: 2023.07.

Dátum: 2023. év 07. hó 20. nap

**Móka Zoltán**  
Gázipari műszaki-biztonsági  
felülvizsgáló

Eng.sz.: 0700040

Tel.: 06 20/ 428-0845

felmérést végezte

EDG-82: G/72292/2023.

**Fogyasztó / képviselőjének nyilatkozata**

1. A felmérés megállapításait tudomásul vettem.
2. „Feltétellel megfelel” megállapítás esetén felsorolt hiányosságok megszüntetését haladéktalanul kezdeményezem, annak elmulasztásából adódó következményeket vállalom.
3. „További üzemelésre való alkalmatlanság” megállapítása esetén a csatlakozó vezeték/fogyasztói vezeték/gázfogyasztó berendezés javításáról, kiváltásáról, a szabálytalan helyzet megszüntetéséről intézkedem.

Dátum: 2023. év 07. hó 21. nap

ROBILIS HAZ KFT.  
1123 Budapest, Frankel László út 74-76. fsz.  
Telefon: 23975693-1-41

Megrendelő képviselőjének aláírása