

Üzemzavaros (ömlés) munkalap
melléklete

Napló sorszáma: 3636

Bejelentés száma:

Munkalap száma:

Munkavégző: Ügyeleti üzemegység

Kiállítva: 20 23 09 hó 24 nap

Bejelentés tárgya: Épületben gázvagy

MEGRENDELŐ

FEHASZNÁLÓ

Név: Nagy Krisztián

Név:

Cím: 02. Békáscsanak köz. Lopa 33

Cím:

Tel.: 06-30 432 59 19

Tel.:

Munka átvételének ideje: 1150 Kiérkezés ideje: 1900 Távozás ideje: 1713

Szerelői jelentés: Mucsi gáz üzemelő műzavaros ellenőrzése

A fűtő gázvezeték a lakásból pincébe és földbe

vezetékbe 15 m-ot vezetve. Ezután az épületbe

vezetve. Két szálra bontva, egy 3"-os egy

2" csatlakozással látna. 3" csatlakozás

KKI elvezetve 28. Békáscsanak

Helyszínen készült fényképek száma: 2 db

A vezetéket és a készülék(ek)et az MSZ 11413 szerint mbar nyomáson ellenőriztem, tömör, jogi zár elhelyezve

20 23 09 hó 24 nap

Szerelő: Nagy Krisztián

Művezető:

A munkalapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a munka elvégzését igazolom.
A munkalap egy példányát átvettem.

20 23 09 hó 24 nap

Felhasználó vagy Megrendelő:

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a tisztelt felhasználókat, hogy az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

2023 év,**09**..... hónap **24** napján a lakóépületükben észlelt élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzet miatt a gázszolgáltatást ideiglenesen megszüntette!

A helyszínen szakemberünk megállapította, hogy a lakóépületükben belül, az Önök tulajdonában lévő gáz csatlakozóvezeték nem felel meg a biztonságos üzemeltetés követelményeinek.

A jogszabályi előírások értelmében az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. a hibák kijavításáig, illetve a vezetékek felújításáig az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében köteles szüneteltetni a gázszolgáltatást.

A gázszolgáltatás helyreállítása érdekében az alábbi teendők vannak:

1. A vezeték műszaki állapota meghatározza, hogy hibák tervköteles felújítással, vagy nem tervköteles javítással szüntethetők meg. A javítással kapcsolatos tájékoztatás megtalálható az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. honlapján: mvmfogazhalozat.hu.
2. A vezetékelő felújítás megterveztetése
A szolgáltatás lehető leggyorsabb helyreállítása érdekében javasoljuk a tervezetést megelőző megkezdését. A tervezést jogosultsággal rendelkező szaktervezők végezhetik, elérhetőségük a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (www.mmk.hu) található meg.
3. Tervdokumentáció kötelező jóváhagyása
A tervfelülvizsgálatot az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. végzi a tervező bejelentése alapján.
4. A jóváhagyott tervek alapján a vezetékelő felújítás, vagy a javítást végző kivitelező kiválasztása, megbízása
A telekhatáron belüli vezetékek felújítása, illetve a javítás a munka elvégzésére jogosultsággal rendelkező szakszervezettől, szakembertől rendelhető meg. A jogosultsággal rendelkező kivitelezők listája a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján (www.mkeh.gov.hu) található.
5. A felújított vezetékek kötelező műszaki-biztonsági ellenőrzése
A kivitelező bejelentése, megrendelése alapján az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. végzi el.

Figyelem! Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. nevével való visszaélések miatt, biztonságuk érdekében tájékoztódnak megadott elérhetőségeinken a részvételünk igazolásáról, illetve személyes megjelenésünkkor kérjük kollégáink azképes igazolványának bemutatását.

A kivitelezés megkezdése előtt és után is csak az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. végezheti a földgázszolgáltatás szüneteltetésével és helyreállításával járó feladatokat, úgy mint

- a főelzáró zárása,
- szükség szerint a gázmérők felszerelése,
- a csatlakozóvezeték megbontása, az üzemelő leágazó-csoszó vezetékekről történő leválasztása és nyomásmentesítése,
- műszaki-biztonsági ellenőrzés,
- sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzés után a gázmérők felszerelése és az ismételt üzembe helyezés.

A fentiek megrendeléséhez a nyomtatvány az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. honlapjáról (mvmfogazhalozat.hu) tölthető le, illetve ügyfélszolgálati irodánkban érhető el.

A gázszolgáltatás minél gyorsabb helyreállítása közös érdekünk, számítunk az együttműködésükre!

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

Tel:

foldgazszolozas@mvmfogazhalozat.hu



