

# JEGYZŐKÖNYV

## Gáz-csatlakozó vezeték állapotának felméréséről

Megrendelő: Társaság

Közös képviselő: Nagy Krisztián Cím: KK

Budapest II. ker. Nyú u. 24 sz.

A felmérés a vezeték tömörségére, korrózió elleni védelmére, valamint más közművezetékének a gázvezeték állapotát befolyásoló állapotára terjed ki.

Az alapvezeték kivitele: hegesztett: X csavarozott: ..... vegyes: .....  
A felszálló vezeték kivitele: hegesztett: X csavarozott: ..... vegyes: .....

### Alapvezeték:

1" ..... fm  
5/4" ..... fm  
6/4" ..... fm  
2" 10 ..... fm  
2,5" ..... fm  
3" ..... fm

### Felszálló-vezeték:

1" ..... db  
5/4" ..... db  
6/4" 2 ..... db  
2" ..... db  
2,5" ..... db  
3" ..... db

Gázmérők száma : Lakossági (6 m<sup>3</sup>/h-ig): 8 db  
Ipari (10 m<sup>3</sup>/h felett): ..... db

Egyéb megjegyzés: 2. Fali felállási támaszok, EPH hiányzik a  
vezetékvezetés.

### Megállapítások:

#### Tömörtelenségek:

#### Hiányosságok:

..... db	....."-os	hosszcsavar tömörtelen	..... db	....."-os	alapvezeték védőcsőve nincs elhelyezve
..... db	....."-os	hosszcsavar tömörtelen	..... db	....."-os	Felszálló-vezeték védőcsőve nincs elhelyezve
.....	....."-os		..... db	....."-os	függesztő bilincs pótlása
.....	....."-os		..... db	....."-os	csőbilincs pótlása
			..... db	....."-os	csőbilincs alatt lévő szigetelés pótlása
			..... fm	....."-os	Vezetékszakasz alap és fedőmázolása

- gázvezeték elhelyezkedése: szabályos X szabálytalan .....

Megjegyzés : .....

- egyéb közművek műszaki állapota: megfelelő ~~X~~ nem megfelelő: .....

Megjegyzés : .....

- gázvezeték pincai környezete: megfelelő ~~X~~ nem megfelelő: .....  
- gázvezeték műszaki állapota: jó ~~X~~ közepes: ..... ROSSZ: .....  
- szivárgás vizsgálati eredménye: tömör: ..... tömörtelen: ~~X~~ .....

**Az időszakos felmérés megállapítása a csatlakozó vezeték további üzemeltetésre való alkalmasságáról:**

megfelelő: ..... feltétellel megfelel: ..... nem megfelelő: ~~X~~ .....

Megjegyzés:

Csatlakozóvezeték tömörtelen tömörtelével  
szivárgás, gázvesztés, penészesedés  
E.H. pótlás.

**A vizsgálathoz használt műszerek:**

**VÖLGAS GM-6 tip.** Gázszivárgás kereső műszer

Gyártási száma: No: 16/203 CH4

Kalibrálva: 2016.02.18. 2022.07.

Dátum: 2023.07.20. nap

**VÖLGAS GM-tip.** Gázszivárgás kereső műszer

Gyártási száma: No: 08/0101. CH4/CO

Kalibrálva: 2018.04.23. 2023.07.

**Móka Zoltán**  
Gázipari műszaki-biztonsági  
felülvizsgáló  
Eng.sz.: ~~08349~~  
Tel.: 06 20/ 428-0845

felmérést végezte

G/72292/2023.

**Fogyasztó / képviselőjének nyilatkozata**

1. A felmérés megállapításait tudomásul vettem.
2. „Feltétellel megfelel” megállapítás esetén felsorolt hiányosságok megszüntetését haladéktalanul kezdeményezem, annak elmulasztásából adódó következményeket vállalom.
3. „További üzemelésre való alkalmatlanság” megállapítása esetén a csatlakozó vezeték/fogyasztói vezeték/gázfogyasztó berendezés javításáról, kiváltásáról, a szabálytalan helyzet megszüntetéséről intézkedem.

Dátum: 2023. év 07. hó 21. nap

ROBILIS HÁZTART.  
1023 Bp. Frankel László út 74-76. I.sz. 1  
A/1 sz. 1/1  
\*jav. H

Megrendelő képviselőjének aláírása

**NAGY KRISZTIÁN ZOLTÁN**  
egyéni vállalkozó  
1013 Budapest, Alagút u. 4. II/4.  
Nyilvántartási szám: 57982481  
Adószám: 59934013-1-41