

JEGYZŐKÖNYV

Gáz-csatlakozó vezeték állapotának felméréséről

Megrendelő: TARSAKORZÓ

Közös képviselő: Nagy Krisztián Cím: 1111

Budapest II. ker. Kurucbéri u. 12/B. sz.

A felmérés a vezeték tömörségére, korrózió elleni védelmére, valamint más közművezetékének a gázvezeték állapotát befolyásoló állapotára terjed ki.

Az alapvezeték kivitele: hegesztett: * csavarozott: vegyes:

A felszálló vezeték kivitele: hegesztett: * csavarozott: vegyes:

Alapvezeték:

1" fm
5/4" fm
6/4" fm
2" 10 fm
2,5" fm
3" fm

Felszálló-vezeték:

1" db
5/4" 2 db
6/4" db
2" db
2,5" db
3" db

Gázmérők száma : Lakossági (6 m³/h-ig): 6 db

Ipari (10 m³/h felett): db

Egyéb megjegyzés:

Utakörz. vezeték tömörségére, gázmérőknek EPA
min. 2. utakörz. vezeték tömörségére, gázmérőknek

Megállapítások:

Tömörtelenségek:

Hiányosságok:

<u>2</u> db	<u>5/4</u>"-os	hosszcsavar tömörtelendb"-os	alapvezeték védőcsőve nincs elhelyezve
..... db"-os	hosszcsavar tömörtelendb"-os	Felszálló-vezeték védőcsőve nincs elhelyezve
....."-os	db"-os	függesztő bilincs pótlása
....."-os	db"-os	csőbilincs pótlása
		db"-os	csőbilincs alatt lévő szigetelés pótlása
		 fm"-os	Vezetékszakasz alap és fedőmázolása

- gázvezeték elhelyezkedése: szabályos * szabálytalan

Megjegyzés :

- egyéb közművek műszaki állapota: megfelelő ☒ nem megfelelő:

Megjegyzés :

- gázvezeték pincei környezete: megfelelő ☒ nem megfelelő:

- gázvezeték műszaki állapota: jó ☒ közepes: rossz:

- szivárgás vizsgálati eredménye: tömör: tömörtelen: ☒

Az időszakos felmérés megállapítása a csatlakozó vezeték további üzemeltetésre való alkalmasságáról:

megfelelő: feltétellel megfelel: nem megfelelő: ☒

Megjegyzés:

Csatlakozó vezeték tömör, feltétel nélküli üzemeltetésre alkalmas, valamint a gázvezeték peremvárosi üzemeltetésére EPH pótlás a működésének

A vizsgálathoz használt műszerek:

VÖLGAS GM-6 tip. Gázszivárgás kereső műszer

Gyártási száma: No: 16/203 CH4

Kalibrálva: 2016.02.18. 2023.07.

Dátum: 2023. év 07. hó 10. nap

VÖLGAS GM-tip. Gázszivárgás kereső műszer

Gyártási száma: No: 08/0101. CH4/CO

Kalibrálva: 2018.04.23. 2023.07.

Móka Zoltán
Gázipari műszaki-biztonsági
felülvizsgáló
Eng.sz.: 0005040
Tel.: 06 20/ 428-0845

felmérést végezte
ENG 02: G/172292/2023.

Fogyasztó / képviselőjének nyilatkozata

1. A felmérés megállapításait tudomásul vettem.
2. „Feltétellel megfelel” megállapítás esetén felsorolt hiányosságok megszüntetését haladéktalanul kezdeményezem, annak elmulasztásából adódó következményeket vállalom.
3. „További üzemelésre való alkalmatlanság” megállapítása esetén a csatlakozó vezeték/fogyasztói vezeték/gázfogyasztó berendezés javításáról, kiváltásáról, a szabálytalan helyzet megszüntetéséről intézkedem.

Dátum: 2023. év 07. hó 21. nap

KÖZLÉSI HATÁR
1023 Bp., Frankel Léo út 74-76. fsz. 1.
Adószám: 3975693-1-41

Megrendelő képviselőjének aláírása