

Üzemzavaros (ömlés) munkalap
melléklete

Napló sorszáma: 3904

Bejelentés száma:

Munkalap száma:

Munkavégző: Ügyeleti üzemegység

Kiállítva: 20 13 X hó 08 nap

Bejelentés tárgya:

Ispánfalva Gő

MEGRENDELŐ

FEHASZNÁLÓ

Név: Nagy Krisztián KR

Név: Jousocloz

Cím: 02 Kiskunhalas 11 B. 11

Cím: 02 Tiszaújváros 96-90

Tel.: 30/437 5818

Tel.:

Munka átvételének ideje: 13 18

Kiérkezés ideje: 13 05

Távozás ideje:

Szerelői jelentés:

A fűtő csővezeték 2. fali átlószerelésű csővezetékben
0,45 ppm - el mérve. Ezért az épületet
biztosítani kell. 3. fali átlószerelésű csővezetékben
biztosítani kell.

KVU értékelve

1. fali 2. dugó.

Utolsó 10' 5 km 3. fali

Helyszínen készült fényképek száma: 7 db

A vezeték(ek)et és a készülék(ek)et az MSZ 11413 szerint mbar nyomáson ellenőriztem, tömör,
jogi zár elhelyezve

20 13 X hó 08 nap

Szerelő: Nagy Krisztián KR

Művezető:

A munkalapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a munka elvégzését igazolom.
A munkalap egy példányát átvettem.

20 13 X hó 08 nap

Felhasználó vagy Megrendelő:

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

2023 év, **10** hónap, **08** napján a lakóépületükben észlelt élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzet miatt a gázszolgáltatást ideiglenesen megszüntette!

A helyszínen szakemberünk megállapította, hogy a lakóépületükön belüli, az Önök tulajdonában lévő gáz csatlakozóvezeték nem felel meg a biztonságos üzemeltetés követelményeinek.

A jogszabályi előírások értelmében az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. a hibák kijavításáig, illetve a vezetékek felújításáig az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében köteles szüneteltetni a gázszolgáltatást.

A gázszolgáltatás helyreállítása érdekében az alábbi teendők vannak:

1. A vezetékek műszaki állapota meghatározza, hogy hibák tervköteles felújítással, vagy nem tervköteles javítással szüntethetők meg. A javítással kapcsolatos tájékoztatás megtalálható az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. honlapján: www.mvmhalozat.hu.
2. **A vezetékelő felújítás megterveztetése**
A szolgáltatás lehető leggyorsabb helyreállítása érdekében javasoljuk a terveztetés mielőbbi megkezdését. A tervezést jogosultsággal rendelkező szaktervezők végezhetik, elérhetőségük a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (www.mmk.hu) található meg.
3. **Tervdokumentáció kötelező jóváhagyatása**
A tervfelülvizsgálatot az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. végzi a tervező bejelentése alapján.
4. **A jóváhagyott tervek alapján a vezetékelő felújítást, vagy a javítást végző kivitelező kiválasztása, megbízása**
A telekhatáron belüli vezetékek felújítása, illetve a javítás a munka elvégzésére jogosultsággal rendelkező szakképzett szakembertől rendelhető meg. A jogosultsággal rendelkező kivitelezők listája a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (www.mmk.hu) található.
5. **A felújított vezetékek kötelező műszaki-biztonsági ellenőrzötése**
A kivitelező bejelentése, megrendelése alapján az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. végzi el.

Figyelem! Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. nevével való visszaélések miatt, biztonságuk érdekében tájékoztodjanak megadott elérhetőségeinkre a részvételünk igazolásáról, illetve személyes megjelenésünkkor kérjük kollégáink arcképes igazolványának bemutatását.

A kivitelezés megkezdése előtt és után is csak az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. végezheti a földgázszolgáltatás szüneteltetésével és helyreállításával járó feladatokat, úgy mint

- a főelzáró zárása,
- szükség szerint a gázmérők felszerelése,
- a csatlakozóvezeték megbontása, az üzemelő leágazó-elosztó vezetékekről történő leválasztása és nyomásmentesítése,
- műszaki-biztonsági ellenőrzés,
- sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzés után a gázmérők felszerelése és az ismételt üzembe helyezése.

A fenniek megrendeléséhez a nyomtatvány az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. honlapjáról (mvmhalozat.hu) tölthető le, illetve ügyfélszolgálati irodánkban érhető el.

A gázszolgáltatás minél gyorsabb helyreállítása közös érdekünk, számítunk az együttműködésükre!

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.
Tel.: 06-1/474-9911
info@mvmfogazhalozat.hu

